

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Льгову, Льговскому и Коньшевскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области

г. Льгов
(место составления акта)

«13» августа 2018 г.
 в 16 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 49

По адресу / адресам: Курская обл., Льговский район, с. Кудинцево, д. Сергеевка
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 15 июня 2018 г. № 49, выданного главным государственным инспектором города Льгова,
Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору, Данилиным Эдуардом Николаевичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения культуры «Кудинцевский центральный сельский Дом культуры» Льговского района Курской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

«13» августа 2018г. с «9» час. «45» мин. до «11» час. «45»мин. Продолжительность 2 часа
 «13» августа 2018г. с «14» час. «00» мин. до «15» час. «30»мин. Продолжительность 1 час 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 3 часа 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Льгову,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Льговскому и Коньшевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области 20.06.2018 года в 14 часов 22 минуты
Себякина Н.И.
(заполняется при проведении выездной проверки)  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Льгова, Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору Гончаров Иван Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлече- ния к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области Себякина Нина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Здание клуба Муниципального казенного учреждения культуры «Кром-Быковский ЦСДК» с. Кудинцево, филиал Сергеевский СК не в полном объеме оборудованы АСПС	Пункт 14 таблица 1 пункт 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области Себякина Н.И.
2.	Здание клуба Муниципального казенного учреждения культуры «Кром-Быковский ЦСДК» с. Кудинцево, филиал Сергеевский СК не в полном объеме оборудованы СОУЭ	Таблица 1 пункт 4.1, таблица 2 пункт 9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области Себякина Н.И.
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")	Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области Себякина Н.И.
4.	Отсутствует план эвакуации 2 этажа здания клуба Муниципального казенного учреждения культуры «Кром-Быковский ЦСДК» с. Кудинцево	Пункт 4.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст) (ред. от 14.12.2011)	Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области Себякина Н.И.
5.	Не произведена проверка качества огнезащитной обработки стоевых конструкций чердачного помещения здания Сергеевского СК	Пункт 21 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")	Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области Себякина Н.И.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
			области Себякина Н.И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы к Акту: документация характеризующая пожарную безопасность МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Льговского района Курской области

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора города Льгова, Льговского района

(должность, фамилия, инициалы государственного

Коньшевского район по пожарному надзору

инспектора по пожарному надзору)

Гончаров Иван Владимирович

«13» августа 2018 года



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Себякина Нина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК»

Льговского района Курской области

должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

«14» августа 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)